



附件：

安徽省突出生态环境问题整改验收销号登记表
(市级验收：“N”类问题)

整改问题	桐城市同安路与文昌大道路口有一处污水管网老旧，淤泥堵塞污水管道，导致污水直排		
问题来源	安庆市“N”类突出生态环境问题任务清单	完成时限	2023年12月底前
目标任务	按照相关要求，完善污水管网，杜绝污水直排		
整改完成情况	按照市政排水标准，敷设DN800排水管道42米，清淤污水管道60米，彻底消除该区域污水管道老旧堵塞、污水直排问题。		
审核意见	整改实施主体意见：  2023年12月4日	牵头验收（监管）单位意见：  2023年12月4日	
备注			